


Käyttökohde

FINNFOAM RAKENNEKORTTI

US/AP01



Käyttökohde

FINNFOAM RAKENNEKORTTI

US/AP01

1. Kasvualusta (tai kulkuteiden päällyste ja rakennekerrokset). Maanpinnan kallistus kolmen metrin matkalla rakennuksesta poispäin väh.5%
2. Routasuojaus, Finnfoam eristelevyt F300...700 pintakuormista riippuen. Routasuojauksen paksuus ja leveys RIL 261–2013 mukaan. Siirtymäkiillojen käyttö on suositeltavaa.
3. Salaoja kuivatussuunnitelman mukaan. Salaojan halkaisija 100mm (väh.80mm) Salaojan kallistus perusmuurin ulkopuolella väh.0,5% ja sisäpuolella 1%. Salaojan yläpuolella oltava salaojitussora väh.200mm sekä sivuilla ja alla väh.100mm
4. Salaojitussora. Soran rakeisuus RIL 132–2000, kuvan 32 mukaan.
5. Suodatinkangas tarvittaessa. Käyttöluokka N2.
6. Perusmaan pinta. Perusmaan kallistus väh. 1:50 kohti salaojia.
7. Finnfoam lämmöneristelevy, 70mm, jonka tarkoituksena on vähentää sokkelin läpi laatan alapuoliseen maahan kulkeutuvaa lämpövirtaa
8. Kumibitumikermi, radontiivistys RT-81–10791 (Radonin torjunta) mukaan
9. Ulkoseinän ja pintalaatan saumassa irroituskaista
10. Seinän alajuoksu
11. Perusmuurin yläpinnassa kosteuseristeinä bitumikermi
12. Perusmuurin ulko- ja sisäpinta ohutrapataan tarvittaessa rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi
13. Kevyt- tai valuraharkko perusmuuri esim. 200 mm. Perusmuurin, anturan sekä seinärakenteen ja perusmuurin liittymän mitoitus ja rauditus rakennesuunnitelman mukaan
14. Finnfoam anturamuotti FI-400 / 70 mm
15. Myyräverkko